

ALLEGATO ALL'ATTESTATO INERENTE IL RAPPORTO DI PROVA DI CONFORMITA' TECNICA n. 400211
Annex to the declaration concerning Test report n. 400211

L'apparecchio è stato inoltre sottoposto alla prova di rendimento e emissioni alla potenza nominale, alla potenza parziale pari al $55\pm 3\%$ della potenza nominale e alla potenza ridotta, in accordo alle modalità di prova indicate nel paragrafo A.4.7 della norma EN 14785:2006.

The appliance was also tested to efficiency and emissions tests, at partial heat output $55\pm 3\%$ of Nominal heat output and at reduced heat output, according to test method described in paragraph A.4.7. of standard EN 14785:2006.

Segue una sintesi dei risultati: / A summary of results is as follows:

Prova / Test	Rendimento di combustione Combustion efficiency [%]	Potenza termica Heat output [kW]				CO (13 % O ₂) [ppm]
		In ingresso Input	In uscita Output	All'ambiente To space	All'acqua To water	
Potenza nominale <i>Nominal heat output</i>	89.0	32.5	28.9	1.1	27.8	283
Potenza parziale <i>Partial heat output</i>	91.5	16.9	15.5	0.6	14.8	314
Potenza ridotta <i>Reduced heat output</i>	93.5	7.6	7.1	0.4	6.7	332

Kiwa Italia S.p.a.

Sede Legale:
Via G. Carducci, 5
20123 Milano

Sede Amministrativa e operativa:
Via Treviso, 32/34
31020 San Vendemiano (TV)

GASTEC